



कार्यालय कलेक्टर जिला सीहोर म.प्र.
Office Of District Collector, District Sehore M.P.
अग्नि शमन प्रकोष्ठ

Fire Cell

फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट

Fire Safety Certificate

जावक क्रमांक / Dispatch Number

: 6100014858/FNOC/COL/2024/8789

आवेदन की तिथि / Application Date

: May 27, 2024

जावक की तिथि / Dispatch Date : 26-Jun-24

आवेदक का नाम / LOI धारक का नाम

: BLUE BIRD SCHOOL

Applicant Name / LOI Holder :

आवेदक का पता / Applicant Address

: SHRIMATI JAMUNA DEVI MEMORIAL WELFARE
SOCIETY, H.NO. 424, SINDHI COLONY
SEHORE, DIST.- SEHORE, MP 466001

अनापत्तिप्रमाण पत्र का प्रकार / Type of NOC

: Fire Safety Certificate

अधिभोग का प्रकार / Type of Occupancy

: Educational Building/ शैक्षणिक भवन

ईमारत का ऊंचाई / Building Height

: 18 (मीटर / Meter)

भूमि / भवन का क्षेत्रफल / Plot / Building Area

: 5966 (वर्ग मीटर)

सम्पत्ति का पता / Property Address

: PH.NO. 47 KHASRA NO.76/1(S), 76/2(S), AT IN FRONT
OF SATYASAI UNIVERSITY, VILL-PACHAMA
SEHORE DISTRICT RURAL AREA


अग्नि प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित/

Approved by Fire Authority


टिप्पणी/ Remarks:

विषय:- ब्लू बर्ड स्कूल, श्रीमति जमुना देवी मेमोरियल वेलफेयर सोसायटी निवासी H. NO. 424 सिंधी कॉलोनी तहसील व जिला सीहोर म.प्र. स्थल का पता (जहाँ इकाई का संचालन होगा) ब्लू बर्ड स्कूल प.ह.न 47 सर्वे नंबर 76/1(s),76/2 (s) ग्राम - अब्दुल्लापुर तहसील व सीहोर जिला सीहोर म.प्र. के 5966 वर्ग मीटर एवं 18 मीटर ऊँचे संस्थागत भवन हेतु शैक्षणिक भवन हेतु "फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट " प्रदाय करने के संबंध में।

संदर्भ: आपका रिक्वेस्ट नम्बर 6100014858.


Secretary

Smt. Jamuna Devi Memorial
Welfare Society, sehore


PRINCIPAL
BLUE BIRD SCHOOL
SEHORE (M.P.)



कार्यालय कलेक्टर जिला सीहोर म.प्र.
Office Of District Collector, District Sehore M.P.
अग्नि शमन प्रकोष्ठ

Fire Cell
फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट
Fire Safety Certificate


जावक क्रमांक /Dispatch Number : 6100014858/FNOC/COL/2024/8789
आवेदन की तिथि /Application Date : May 27, 2024 जावक की तिथि / Dispatch Date : 26-Jun-24
आवेदक का नाम /LOI धारक का नाम : BLUE BIRD SCHOOL
Applicant Name /LOI Holder : SHRIMATI JAMUNA DEVIMEMORIAL WELFARE SOCIETY

परीक्षण अनुसार आवेदक को निम्नलिखित प्रावधान एवं शर्तों का पालन करना अनिवार्य एवं आवश्यक होगा:-
1. निम्नलिखित अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था करना अनिवार्य होगा:-

1	Access.
2	Wet Riser
3	Down Comer
4	Hose Reel
5	Automatic Sprinkler System
6	Yard Hydrant
7	U.G. Tank With Draw off Connection
8	Terrace Tanks.
9	Fire Pump
10	Terrace Pump
11	First Aid Fire Fighting Appliances
12	Pressurization System
13	Auto Detection System
14	Manual Operated Electrical Fire Alarm system
15	P.A. System with talk back facility.
16	Emergency Light.
17	Auto D.G. Set
18	Illuminated Exit Sign.
19	Means Of Escape.
20	Compartmentation
21	MCB/ELCB
22	Firman Switch in Lift
23	Hose Boxes With Delivery Hose and Branch
24	Refuge Area.

(उपरोक्त में से यथा निर्देशित)


Secretary
Smt. Jamuna Devi Memorial
Welfare Society, sehore


PRINCIPAL
BLUE BIRD SCHOOL
SEHORE (M.P.)



कार्यालय कलेक्टर जिला सीहोर म.प्र.
Office Of District Collector, District Sehore M.P.

अग्नि शमन प्रकोष्ठ

Fire Cell

फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट

Fire Safety Certificate

जावक क्रमांक /Dispatch Number : 6100014858/FNOC/COL/2024/8789
आवेदन की तिथि /Application Date : May 27, 2024 जावक की तिथि / Dispatch Date : 26-Jun-24
आवेदक का नाम /LOI धारक का नाम : **BLUE BIRD SCHOOL**
Applicant Name /LOI Holder : **SHRIMATI JAMUNA DEVIMEMORIAL WELFARE SOCIETY**


2. इस कार्यालय द्वारा जारी टेम्पररी फायर अनापत्ति प्रमाण पत्र पूर्व में जारी प्रोविजनल अनापत्ति प्रमाण क्रमांक 6100014259/FNOC/COL/2024/8246 दिनांक 26/04/24 का भाग है।
3. आवेदक को स्वीकृत भवन अनुज्ञा अनुसार आवेदित मानचित्र में किसी भी प्रकार का परिवर्तन करने से पूर्व "अग्निशमन प्राधिकारी" को अवगत कराना अनिवार्य होगा अन्यथा प्रदाय की गई एनओसी स्वतः निरस्त मानी जावेगी।
4. आवेदक को निरीक्षण रिपोर्ट में उल्लेखित प्रावधानों 24 बिन्दुओं में से आवश्यक अग्निशमन उपकरणों (नेशनल बिल्डिंग कोड-2016 के भाग-4, के टेबल 7 के प्रावधान अनुसार) अन्य आवश्यक फायर फायटिंग (नेशनल बिल्डिंग कोड-2016 के भाग-4 अनुसार) व्यवस्था करना, भूमि विकास नियम 2012, एवं निर्धारित आई. एस. मानकों का पालन करना अनिवार्य होगा।
5. फायर वाहन के बाधा रहित आवागमन हेतु भवन के स्वीकृत मानचित्र अनुसार एम.ओ.एस. खुला रखना अनिवार्य होगा।
6. आवेदक को नियमानुसार स्थापित अग्निशमन उपकरणों का समय समय पर रख रखाव किया जाकर स्थापित उपकरण पर रख रखाव दिनांक एवं रिफिल दिनांक अंकित करना अनिवार्य होगा।
7. अनापत्ति जारी होने के उपरांत प्रतिवर्ष फायर ऑडिट कराया जाकर ऑडिट रिपोर्ट अग्नि शमन प्राधिकारी के कार्यालय प्रेषित करना अनिवार्य होगा।
8. आवेदक को प्रदाय की जा रही एनओसी जारी आदेश दिनांक से "तीन वर्ष" की अवधि के लिये प्रभावशील रहेगी और यह अवधि समाप्त होने के एक माह पूर्व नवीनीकरण हेतु पुनः आवेदन प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

अतः गठित समिति की अनुशंसा अनुसार उपरोक्त लिखित शर्तों एवं प्रावधानों के तहत "फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट" प्रदाय करने की स्वीकृति "अग्नि प्राधिकारी" द्वारा प्रदाय की गई है और तदनुसार स्वीकृति आदेश जारी किया जाता है।


Secretary
Smt. Jamuna Devi Memorial
Welfare Society, sehore

Praveen Singh Adhayach
Digitally signed
by Praveen
Singh Adhayach
Date: 2024.06.26
15:44:15 +05'30'

कलेक्टर
Collector
जिला सीहोर मध्यप्रदेश
District Sehore, Madhy Pradesh


PRINCIPAL
BLUE BIRD SCHOOL
SEHORE (M.P.)